

Checkliste zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlagen

Hauptmeldernummer: **60**

Datum:

		Liegt vor? bzw. Vorhanden?	
		nein	ja
1	Antrag auf Aufschaltung gemäß Anlage 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Anlage 6 Punkt 2. Schriftliche Vereinbarungen aus dem Planungsgespräch und/oder zu Abweichungen gegenüber den Anschl.-bed.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Anlage 2 Errichterbescheinigung über die Fachgerechte Installation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Anlage 3 Seite 1 – Anschriften bezgl. der Besitzverhältnisse (Papierform und MS Officedokument)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Anlage 3 Seite 2 - Rufnummern zur Erreichbarkeit in Notfällen (Papierform und MS Officedokument)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Anlage 4 – Erklärung des Betreibers <u>zum Betrieb der Anlage</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Anlage 5 – Meldergruppenverzeichnis (Papierform und MS Officedokument)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Bescheinigung über die mängelfreie Abnahme der Laufkarten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Bescheinigung über die mängelfreie Abnahme des Feuerwehrplanes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Mängelfreies Protokoll eines staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung von Brandmeldeanlagen gem. TprüfVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Mängelfreies Protokoll eines staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung der Sprinkleranlage gem. TprüfVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Hinweisschilder BMZ / SPZ / FAT / FBF nach DIN 4066	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Gelbe Blitzleuchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	FSD mit einem Generalschlüssel Schlüsselnummer: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	FSE in 3m Höhe oder Schlüsseldepotsäule (SDS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	FAT mit Meldertext nach Vorgabe (Meldergruppenverzeichniss I;II;IV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Sicherungsschrank für Einsatzunterlagen der FW mit Schließung FW Frechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Feuerwehrplanordner Stadt Frechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

19	Feuerwehrplan vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	4 laminierte Ausfertigungen des Feuerwehrplan nach DIN 14095 mit schriftlichem Teil. Eine zusätzliche Version für die Brandschutzdienststelle als PDF (Datenstick oder CD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	2 laminierte Ausfertigungen der Feuerwehrlaufkarten am Objekt. Eine zusätzliche Version für die Brandschutzdienststelle als PDF (Datenstick oder CD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Hauptmeldernummer am HM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Gruppe & Meldernummer an Druckknopfmelder, sowie Rauchmelder gemäß Planungsgespräch und 4.5 der Anschl-bed.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Hinweisschilder an und zur SPZ nach DIN 4066	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Zertifikat der VdS- Anerkannten Wartungsfirma, mit der ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Bescheinigung des Sabotagemeldungsannehmenden Wachunternehmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Ersatzscheiben Druckknopfmelder vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Sicherung der BMZ bzw. Anlaufstelle der Feuerwehr mittels zusätzlicher roten Blitzleuchte (Eigene Meldergruppe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen / Auflagen	
1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____

Mängelfrei

Abnahme mit Auflagen

Abnahme nicht erteilt

Roth